



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №244  
Кировского района Санкт – Петербурга  
ГБОУ Лицей № 244 Кировского района Санкт-Петербурга

## ОТЧЕТ

об исполнении предписаний контролирующих органов за 2017 год

1. *Наименование контролирующего органа:* Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2. *Наименование документа:* Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №2-12-1316/1/1 от 27.12.2016 г.

3. *Расшифровка:*

№ п/п	Вид нарушения	Отметка об исполнении
1	Не представлены документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки на путях эвакуации (лестница у столовой).	Устранено
2	Предел огнестойкой опасности заполнения проёма (дверь в противопожарной перегородке, отделяющей помещений кладовой (2 этаж у актового зала) от помещения другого класса функциональной пожарной опасности, не соответствует требуемому пределу огнестойкости.	Устранено
3	Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (обрыв шлейфов № 3, 17)	Устранено
4	Помещение не обеспечено пожарными извещениями (мастерская)	Устранено
5	Настенный звуковые и речевые СОУЭ (фойе 1 этаж) установлены менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.	Устранено
	Руководитель организации не обеспечил наличия на дверях обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ(кладовая у актового зала, 2 этаж)	Устранено
	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения обозначения его категории по взрывопожарной опасности, а также класса зоны и ПУЭ (электрощитовая).	Исполнено